



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515



国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2025CCC0308-4808955

(任务编号)



产品名称: 半导体设备保护用熔断体

型 号: TGRS3Z-1BT、TGRS3Z-1BQ、

TGRS3Z-1BP、TGRS3Z-1BK

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 半导体设备保护用熔断体 型号: TGRS3Z-1BT、TGRS3Z-1BQ、TGRS3Z-1BP、TGRS3Z-1BK 商 标: / 样品数量: 27 台+2 台 (补) 样品来源: 企业送样 收样日期: 2025.07.30/08.15 (补) 完成日期: 2025.08.18		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号																					
试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格																							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGRS3Z-1BT、TGRS3Z-1BQ、TGRS3Z-1BP、TGRS3Z-1BK; Un: DC500V/DC400V/DC250V; In: 32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A、300A、315A、350A、400A、450A、500A、550A、600A、630A、700A; 额定分断能力: 50kA(DC500V/DC400V/DC250V); 分断范围和使用类别: aR																							
主检: 左海亮 签名:  日期: 2025.09.16		 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测检测名称章 盖章) 2025年09月16日																					
审核: 魏益松 签名:  日期: 2025.09.16																							
签发: 曾征 签名:  日期: 2025.09.16																							
备注	样品编号: <table><tr><td>#1~#21: TGRS3Z-1BT</td><td>700A</td></tr><tr><td>#22: TGRS3Z-1BT</td><td>450A</td></tr><tr><td>#23: TGRS3Z-1BT</td><td>32A</td></tr><tr><td>#24: TGRS3Z-1BQ</td><td>700A</td></tr><tr><td>#25: TGRS3Z-1BQ</td><td>32A</td></tr><tr><td>#26: TGRS3Z-1BP</td><td>700A</td></tr><tr><td>#27: TGRS3Z-1BP</td><td>32A</td></tr><tr><td>补:</td><td></td></tr><tr><td>#28: TGRS3Z-1BK</td><td>700A</td></tr><tr><td>#29: TGRS3Z-1BK</td><td>32A</td></tr></table>			#1~#21: TGRS3Z-1BT	700A	#22: TGRS3Z-1BT	450A	#23: TGRS3Z-1BT	32A	#24: TGRS3Z-1BQ	700A	#25: TGRS3Z-1BQ	32A	#26: TGRS3Z-1BP	700A	#27: TGRS3Z-1BP	32A	补:		#28: TGRS3Z-1BK	700A	#29: TGRS3Z-1BK	32A
#1~#21: TGRS3Z-1BT	700A																						
#22: TGRS3Z-1BT	450A																						
#23: TGRS3Z-1BT	32A																						
#24: TGRS3Z-1BQ	700A																						
#25: TGRS3Z-1BQ	32A																						
#26: TGRS3Z-1BP	700A																						
#27: TGRS3Z-1BP	32A																						
补:																							
#28: TGRS3Z-1BK	700A																						
#29: TGRS3Z-1BK	32A																						

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC2505679
首页	√	1	C-14201-DC2505679
报告组成	√	1	C-14201-DC2505679
安全型式试验报告	√	31	C-14201-DC2505679
电磁兼容型式试验报告	/	/	
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

检