



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010305817334

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

无锡韩光电器股份有限公司
无锡惠山经济开发区洛社配套区西区迎春路 1-1 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

TGQ3L-2000; Ue: AC400V; Ui: 1000V (主回路)、500V (控制回路); Uimp: 12kV (主回路)、4kV (控制回路); Ith: 2000A; Ie: 100A, 160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A; 使用类别: AC-33A; Icm (峰值): 121kA; Icw: 90kA/1s; Iq: 100kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 3P+N, 4P。

型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 10 月 11 日 有效期至：2029 年 08 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010305817334

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TG Q 3L - 2000 / □ / □ / □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①企业特征代号
- ②自动转换开关电器
- ③设计序号
- ④约定发热电流 (A)
- ⑤F: 固定式; D: 抽屉式
- ⑥触头工作位置: III (三位置)
- ⑦极数: 3P、3PN (中性线重叠切换)、4P

TG Q 3L - 2000 / □ / □ / □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①企业特征代号
- ②自动转换开关电器
- ③设计序号
- ④约定发热电流 (A)
- ⑤开关组合: AM (手动旁路转换开关与自动转换开关电器组合)
- ⑥DB: 双旁路型, SB: 单旁路型
- ⑦极数: 3P、3PN (中性线重叠切换)、4P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司